

Trzebnica, 17.10.2013 r.

TRZEBNICKI ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ERGO SP. Z O.O.
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-178-87-69
REGON: 021793317
e-mail : sekretariat@ergo.trzebnica.pl
tel. (71) 3109956 , 3109992
faks : 71 3123864

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica”.

Nr postępowania: TZGK/PN/4/2013

Informacja o treści modyfikacji SIWZ

Na podstawie art. 38, ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje się zmiany w treści SIWZ:

Punkt 4. Opis przedmiotu zamówienia

Po tabeli harmonogramu obsługi **SUW Ujeździec Wielki** umieszcza się poniższe harmonogramy:

Harmonogram obsługi pompowni wody (Ppw Polna)

Poniedziałek	Kontrola wizualna stanu przepompowni i otoczenia, kontrola poziomu wody w zbiorniku, kontrola ciśnienia wody w sieci, kontrola pracy pomp w zestawie hydroforowym, kontrola stężenia środka dezynfekcyjnego w wodzie sieciowej, odczyty wskazań wodomierzy i liczników energii elektrycznej
Wtorek	-----
Środa	Kontrola wizualna stanu przepompowni i otoczenia, kontrola poziomu wody w zbiorniku, kontrola ciśnienia wody w sieci, kontrola pracy pomp w zestawie hydroforowym, kontrola stężenia środka dezynfekcyjnego w wodzie sieciowej,
Czwartek	-----
Piątek	Kontrola wizualna stanu przepompowni i otoczenia, kontrola poziomu wody w zbiorniku, kontrola ciśnienia wody w sieci, kontrola pracy pomp w zestawie hydroforowym, kontrola stężenia środka dezynfekcyjnego w wodzie sieciowej,
Sobota	-----
Niedziela	-----

Harmonogram obsługi pompowni wody (Ppw Stadion)

Poniedziałek	Kontrola wizualna stanu przepompowni i otoczenia,
--------------	---

	kontrola ciśnienia wody w sieci, kontrola pracy pomp w zestawie hydroforowym, kontrola stężenia środka dezynfekcyjnego w wodzie sieciowej, odczyty wskazań wodomierzy i liczników energii elektrycznej
Wtorek	-----
Środa	Kontrola wizualna stanu przepompowni i otoczenia, kontrola ciśnienia wody w sieci, kontrola pracy pomp w zestawie hydroforowym, kontrola stężenia środka dezynfekcyjnego w wodzie sieciowej,
Czwartek	-----
Piątek	Kontrola wizualna stanu przepompowni i otoczenia, kontrola ciśnienia wody w sieci, po stronie niskiej i wysokiej kontrola pracy pomp w zestawie hydroforowym, kontrola stężenia środka dezynfekcyjnego w wodzie sieciowej,
Sobota	-----
Niedziela	-----

Harmonogram obsługi przepompowni ścieków (Ppś Kobylice, Ppś Księginice, Ppś Polna)

Poniedziałek	Kontrola wizualna stanu przepompowni i otoczenia, kontrola stanu zanieczyszczenia studni zbiorczej, oczyszczenie studni z przedmiotów pływających, kontrola pracy pomp ściekowych w trybie ręcznym i automatycznym, Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji stanów awaryjnych
Wtorek	-----
Środa	-----
Czwartek	-----
Piątek	Kontrola wizualna stanu przepompowni i otoczenia, kontrola stanu zanieczyszczenia studni zbiorczej, oczyszczenie studni z przedmiotów pływających, kontrola pracy pomp ściekowych w trybie ręcznym i automatycznym, Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji stanów awaryjnych
Sobota	-----
Niedziela	-----

Niniejsza zmiana są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe zapisy w treści SIWZ pozostają niezmienione.

Prezes Zarządu



Rafał Jaros