

Trzebnica, dn.03 08. 2017 r.

GZGK TRZEBNICA-ERGO
Sp. z o.o.

pl. M.J.Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
NIP 915-178-87-69, Reg. 021793317
KRS 0000409746
tel. 71/ 310-99-56, 310-99-92

Wg rozdzielnika

L.dz. GZGK/PN/ZWiK/1/2017-odp2

dotyczy: "przetargu dla zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w Blizocinie, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj”

Nr postępowania: **Nr PN/ZWiK/1/2017**

Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 20.07.2017 r. przez uczestnika postępowania, brzmiące:

1. *Proszę o załączenie dokumentacji geotechnicznej istniejących studni głębinowych. Na jakiej głębokości obecnie zamontowane są pompy głębinowe w studniach. Czy istniejącą obudowę studni stanowią kręgi betonowe czy jest to obudowa typu Lange? Proszę podać średnicę rurociągów w studniach z jakiego materiału jest wykonany rurociąg i jaką metodą łączony?*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

- 1a. Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej studni na terenie SUW Blizocin,
- 1b. Pompy zamontowane są na głębokości 24 m ppt. (patrz plik „Załączniki do PFU.pdf”)
- 1c. Obudowa studni wykonana jest z kręgów betonowych jak na rysunku załączonym w pliku jw.,
- 1d. Rurociągi tłoczne mają średnicę Dn80, są stalowe ocynkowane kołnierzowe, połączenia kołnierzowe łączone śrubami.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

mgr Maria Spalińska

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a