

Trzebnica, dn.28.08.2019 r.

Wg rozdziałnika

L.dz. PN/ZWiK/02/2019-odp8

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

"Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy gm. Trzebnica – w trybie zaprojektuj i wybuduj"

Nr postępowania: **Nr GZGK/PN/02/2019**

Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 22.08.2019 r. przez uczestnika postępowania, a brzmiące:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej uzna to za konieczność wyższą i przedłuży termin zakończenia i odbioru robót (z uzyskanej od doświadczonego biura projektowego informacji wpięcie wody uzdatnionej do magistrali wodociągowej będzie wiązało się z uzyskaniem ww. decyzji).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 1:

Przedstawiony w pytaniu przypadek nie mieści się w katalogu sił wyższych określonych w § 6 wzoru umowy. Wystąpienie w procesie projektowania konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowych, czego Zamawiający nie zakłada, ze względu na brak w zakresie Wykonawcy budowy urządzeń do poboru wody lub rurociągów magistralnych, będzie podstawą do zmiany umowy na zasadach opisanych w § 19 wzoru umowy.

Pytanie nr 2:

Ze względu na zauważalne zróżnicowanie rzeźby terenu proszę o udostępnienie przekroju profilu glebowego terenu na którym przewidziano budowę budynku stacji SUW oraz towarzyszącej mu infrastruktury.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 2:

Zamawiający nie dysponuje profilem glebowym na działce objętej opracowaniem.

Pytanie nr 3:

W związku z wykonanym w roku 1988 odwiertem studni, koniecznością należytego utrzymania ujęcia wody oraz procedurami poprzedzającymi poprawne pobranie próbek wody, proszę o zamieszczenie aktualnych badań wody surowej pozwalających określić m. in. zawartość: żelaza, manganu, chlorków, siarczanów, azotynów oraz twardość badanej wody.



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE nr 3:

Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu o postępowaniu wszystkie wyniki badań, jakimi dysponował na dzień ogłoszenia przetargu. Oferent ma prawo w ramach przygotowania oferty do pobrania wody w celu przeprowadzenia badań dodatkowych, które są mu potrzebne do należytego przygotowania oferty.

Z poważaniem,


Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a

