

Trzebnica, dn. 17 lutego 2015 r.

Trzebnicki ZGK ERGO
Sp. z o.o.
pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
NIP 915-178-87-69, Reg. 021793317
KRS 0000409746
tel. 71/ 310-99-56, 310-99-92

wg rozdzielnika

L.Dz. TZGK/PN/2/2015/odp1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „budowę studni głębinowej wierconej awaryjnej na terenie ujęcia "Oleśnicka" w Trzebnicy”.

Nr postępowania: TZGK/PN/2/2015

Na podstawie art. 38, ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone przez uczestnika postępowania w dniu 16.02.2015 r. pytanie, brzmiące:

Pytanie nr 1. Czy złożenie oferty cenowej na odwiercenie studni metodą: Lewego obiegu i sporządzenie własnego Przedmiaru Robót pasujący do zapytania przetargowego będzie uznany przez komisję przetargową?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Na stronie 16 zatwierdzonego decyzją nr 8/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego projektu robót geologicznych określono metody wiercenia otworu i są to:

- metoda udarowa,
- metoda obrotowa z użyciem płuczki, tylko z lewym obiegiem, biodegradowalnej.

Zamawiający dopuszcza tylko te metody wykonania odwiertu, z zachowaniem projektowej konstrukcji kolumny filtrowej.

Prezes Zarządu

Rafał Jaros

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania,
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
3. Ad akta postępowania