

Trzebnica, dn.9 listopad 2015 r.

**GZGK TRZEBNICA-ERGO**

**Sp. z o.o.**

pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica  
NIP 915-178-87-69, Reg. 021793317  
KRS 0000409746  
tel. 71/ 310-99-56, 310-99-92 1

Wg rozdzielnika

**L.dz. GZGK/PN/05/2015odp1**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż:

**stacji zlewnej nieczystości płynnych w zabudowie kontenerowej na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy.**

Nr postępowania: **Nr GZGK/PN/05/2015**

Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 08.11.2015 r. przez uczestnika postępowania, a brzmiące:

Pytanie 1

IV Opis Przedmiotu zamówienia:

4. Wymagania funkcjonalności stacji zlewnej pkt b. *pomiar temperatury, odczynu ph, konduktancji oraz opcja dla montażu pomiaru CHZT przy pomocy sondy spektralnej.*

Czy zamawiający dopuszcza w formie opcji wykonanie dodatkowego wejście dla sondy spektralnej w naczyniu pomiarowym oraz przewidziany w programie dodatkowy pomiar tj CHZT?.

Pytanie 2

IX Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci

9. *wykaz dostaw i montażu kontenerowych stacji zlewnych nieczystości płynnych( referencje)*

Czy zamawiający wymaga dostarczenia referencji na dostawę i montaż stacji zlewnych z rozdrabniarką, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Czy też referencji na wykonanie stacji zlewnych bez rozdrabniarki?

Jaka jest minimalna ilość dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia (referencji).

Pytanie 3

XII Wymagania dotyczące wadium

Prosimy o sprostowanie tytułu wadium, aktualnie wadium w przetargu na dostawę i montaż wirówki.....

Pytanie 4

Dotyczy projektu umowy:

Prosimy o sprostowanie

§ 1. Zakres robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy

10. podłączenie wody do płukania oferowanej wirówki

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1**

Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowego wejścia dla sondy spektralnej w naczyniu pomiarowym.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2**

Zamawiający wymaga dostarczenia referencji na dostawę i montaż stacji zlewnych z rozdrabniarką i bez rozdrabniarki.

Zamawiający nie określa ilości referencji.

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3**

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ dotyczący wadium poprzez wstawienie zapisu j.n.

#### **XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Ustala się wadium w wysokości: **2 000,00 PLN** /stownie: dwa tysiące PLN/

##### **1. Oferent wnosi wadium:**

1. w pieniądzu:

- na konto Zamawiającego: 53 9591 0004 2001 0010 3121 0001

(z dopiskiem: wadium w przetargu na dostawę i montaż stacji zlewniej nieczystości płynnych w zabudowie kontenerowej na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy)

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4**

Zamawiający wykreśla w Umowie zapis w §1 punkt 2 podpunkt 10 tj. podłączenie instalacji wody do płukania oferowanej wirówki.

Z poważaniem,

  
Prezes Zarządu  
Ryszard Nowakowski

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a