GZGK/PN/ZWiK/12/2020 – odp 1

Trzebnica, 08.01.2021r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania nr GZGK/PN/ZWiK/12/2020 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów Mały"

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP" oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytania:

1. W związku z opracowywaniem oferty dla przetargu proszę o udostępnienie dokumentacji formalno-prawnej zgodnie z poniższym opisem:
   III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE -str. 34÷59
   1) Warunki Techniczne nr GZGK/ZWiK/WW/202/2718/2019 z dnia 05.12.2019r. przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z remontem istniejących przyłączy w obrębie działek drogowych w miejscowości Taczów Mały, gmina Trzebnica wydane przez Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy, pl. J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica – str.34÷37
   2) Decyzja nr TI-6630.17.2020 z dnia 30.03.2020 r., Burmistrza Gminy Trzebnica pl. J Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica–uzgodnienie wejścia w drogi gminne – str.38,39
   3) Protokół nr GKK.6630.69.2020 z dnia 01.04.2020 r. z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy – str.40÷42
   3.1) Załączniki do ww. protokołu – str.43,44
   4) Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 27.03.2020r. – str. 45
   5) Uzgodnienie nr GZGK/ZWiK/U/024/0800/2020 z dnia 09.04.2020r. z Trzebnickim Zakładem Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy, pl. J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica – str. 46
   5.1) Załącznik do ww. uzgodnienia – str.47
   6) Decyzja nr 69/2020 z dnia 04.05.2020 r., lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Trzebnica pl. J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica – str.48÷51
   6.1) Załączniki do ww. decyzji – str.52,53
   7) Uzgodnienie nr WZA.5183.384.2020.MP z dnia 06.02.2020 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Władysława Łokietka 11; 50-243 Wrocław – str.54
   8) Decyzja nr 1065./2020 z dnia 19.05.2020r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – str.55,56

8.1) Załączniki do ww. decyzji – str.57÷59.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości zakresu wykonywanego w wykopie otwartym z rur sieć z rur PEHD 100 RC SDR 17?
   Właściwości rur pozwalają na wykonanie podsypki i obsypki z gruntu rodzimego, jeżeli jest on dostatecznie sypki.
3. Czyją własnością są działki drogowe 123, 124, 133 i 138? Czy są to drogi gminne (podobnie jak działka 121) czy drogi wewnętrzne – działki prywatne? Czy za zajęcie części tych działek pobierana będzie opłata?
4. W związku z zapisami pkt. 3.0 projektu budowlanego „(...). Montażu nawiertek może dokonać tylko ZGK ERGO w Trzebnicy" prosimy o potwierdzenie prawidłowości tego zapisu. Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie, czy po stronie ERGO ZGK jest również nawiercenie aparatem nawiercającym?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej www.ergo.trzebnica.pl wymienione w zapytaniu dokumenty.

Ad 2. Wykonanie zakresu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie całości zadania w wykopie otwartym.

Ad 3. Działki o nr ewid. 121, 123, 124, 133 i 138 AM-1 są działkami drogowymi gminnymi – DECYZJA z dnia 30.03.2020r. – pismo nr TI-6630.17.2020. Zamawiający informuje, że uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi oraz poniesienie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego należy do obowiązków Wykonawcy." (patrz § 2, Obowiązki Wykonawcy, litera H. we wzoru umowy")

Ad 4. W projekcie budowlanym, w punkcie 3.0 omyłkowo widnieje zapis „(...). Montażu nawiertek może dokonać tylko ZGK ERGO w Trzebnicy" prawidłowy zapis to: „(...). Montażu nawiertek powinien odbywać się pod nadzorem pracownika GZGK ERGO w Trzebnicy".

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP oraz zgodnie z zapisami SIWZ, dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej następujące dokumenty będące częścią opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej:

III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE -str. 34÷59

1) Warunki Techniczne nr GZGK/ZWiK/WW/202/2718/2019 z dnia 05.12.2019r. przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z remontem istniejących przyłączy w obrębie działek drogowych w miejscowości Taczów Mały, gmina Trzebnica wydane przez Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy, pl. J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica – str.34÷37
2) Decyzja nr TI-6630.17.2020 z dnia 30.03.2020 r., Burmistrza Gminy Trzebnica pl. J Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica–uzgodnienie wejścia w drogi gminne – str. 38,39
3) Protokół nr GKK.6630.69.2020 z dnia 01.04.2020 r. z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy – str. 40÷42

3.1) Załączniki do ww. protokołu – str. 43,44

4) Opinia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z dnia 27.03.2020r. – str. 45
5) Uzgodnienie nr GZGK/ZWiK/U/024/0800/2020 z dnia 09.04.2020r. z Trzebnickim Zakładem Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy, pl. J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica – str. 46

5.1) Załącznik do ww. uzgodnienia – str. 47

6) Decyzja nr 69/2020 z dnia 04.05.2020 r., lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Trzebnica pl. J. Piłsudskiego 1; 55-100 Trzebnica – str.48÷51

6.1) Załączniki do ww. decyzji – str. 52,53

7) Uzgodnienie nr WZA.5183.384.2020.MP z dnia 06.02.2020 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Władysława Łokietka 11; 50-243 Wrocław – str.54

8) Decyzja nr 1065./2020 z dnia 19.05.2020r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – str. 55,56
8.1) Załączniki do ww. decyzji – str. 57÷59.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP, zmienia termin składania oraz otwarcia ofert na dzień 20.01.2021 r. Godzina składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

- w rozdziale X SIWZ pkt 10 treść „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 15.01.2021r. o godz. 11:00" zastępuje się treścią: „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.01.2021r. o godz. 11:00";

- w rozdziale XI SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica- ERGO Sp. z o.o., Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój nr 46 – Sekretariat do dnia 20.01.2021 r., do godziny 10:30** i opisać zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X pkt 11 niniejszej SIWZ."

- w rozdziale XI SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Otwarcie ofert nastąpi **w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – sala nr 12, w dniu 20.01.2021 r., o godzinie 11:00**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy PZP, dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

w sekcji IV pkt 6.2 treść: „Data: 2021-01-15, godzina: 10:30" zastępuje się treścią: „Data: 2021-01-20, godzina: 10:30".

Prezes Zarządu
mgr Maria Spaliński

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a

Sporządziła:

- Katarzyna Piecyk, e-mail: katarzyna.piecyk@ergo.trzebnica.pl